

Министерство образования и науки Российской Федерации
Администрация Спировского района Тверской области
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД №4» П. СПИРОВО
(МДОУ «Детский сад №4» п. Спирово)

171170, Тверская обл., Спировский р-н, п. Спирово, ул. Клубная, д.6 e-mail: spdetsad4@gmail.com
ОГРН 1076915001822 ИНН/КПП 6941005114 / 694101001 ■ (4822) 60-51-41, (276)2-13-67 (бухгалтерия)

19.12.2019 № 57/12-2019
На № _____ от _____

Прокуратура Спировского района
Тверской области

Информация
об исполнении предписания
государственного инспектора по пожарному надзору

Согласно предписанию № 144/1/103 от 12.08.2019 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности в МДОУ «Детский сад №4» проведены следующие мероприятия:

№ п/п	Мероприятия	Информация по устранению на 18.12.2019 г.	Планируемый срок устранения нарушения в дальнейшем
1.	Двери на путях эвакуации из помещений спальни групп, ведущие непосредственно наружу открываются не по направлению выхода из здания		до 01. 02 2020 г.
2.	Монтаж дымовых пожарных извещателей в раздевалке выполнен с нарушением требований законодательства (менее 0,5 м до электросветильника).	Устранено	-
3.	Внутреннее пожарное водоснабжение в здании детского сада, согласно акта проверки неисправно.	Направлено письмо в организацию ВКХ ОАО «РЖД»	до 31.12.2019 г.
4.	Имеющие планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют действительности по объемно-планировочным решениям.	Устранено	-
5.	Не все помещения детского сад (помещение дворника) оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.		до 20.12. 2019 г.
6.	Имеющая на объекте установка автоматической пожарной сигнализации и система	Устранено	-

	оповещения людей о пожаре не соответствует исполнительной документации (проект).		
7.	Здание детского сад обеспечено только углекислотными огнетушителями для применения при тушении класса пожара «В» «С» «Е», при необходимости обеспечения объекта защиты огнетушителями с возможностью применения для тушения класса пожара «А».	Заключен договор на приобретение огнетушителей	до 25.12.2019 г.
8.	На здании отсутствует указатель с четко нанесенными цифрами о расстоянии до месторасположения ближайшего противопожарного водоемисточника.	Устранено	-
9.	Перегородки кабинета завхоза и кладовой выполнены не из материала класса пожарной опасности «КО» (не пожароопасный), а из горючего материала.	Составлена смета на изготовление перегородок	до 01.02.2020 г.
10.	Зазор между рамой двери и бетонным блоком стенового проема не выполнен материалом, с нормируемым пределом огнестойкости – «противопожарной пеной»	Устранено	-
11.	Приборы автоматических систем противопожарной защиты установлены в общедоступном помещении – коридоре.	Устранено	-

Заведующий ДОУ

Н.Е.Виноградова